


依頼者 グランドデュクス東海株式会社

検体名称 シガ17+浄水器 WSB+X-1D浄化水
 検体搬入月日 2002年(平成14年)09月13日
 検体採取時刻 2002年(平成14年)09月13日 12時00分
 検体採取場所 名古屋市中区 栄-パ-ク公園内 人工河川
 検体採取者氏名 齊藤雅
 検体採取者所属 グランドデュクス東海株式会社



財団法人
日本食品分析センター

東京本部 〒151-0052 東京都渋谷区元代々木町52番1号
 大阪支所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町3番1号
 名古屋支所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目5番13号
 九州支所 〒812-0034 福岡市博多区下呉服町1番12号
 多摩研究所 〒206-0025 東京都多摩市永山6丁目11番10号
 千歳研究所 〒066-0052 北海道千歳市文京2丁目3番

当センターに搬入された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	基準	結果	検出限界	注	分析方法
一般細菌	100以下/ml	30以下/ml		1	
大腸菌群	検出されない	検出せず		1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	検出せず	0.2mg/L	1	
塩素付	200mg/L以下	6.1mg/L		1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/L以下	1.0 mg/L以下		1	
pH値	5.8~8.6	8.5(20℃)		1	
味	異常でない	異常なし		1	
臭気	異常でない	異常なし		1	
色度	5度以下	1度以下		1	
濁度	2度以下	1度以下		1	
判定： 上記分析試験項目について水道法水質基準に適合。					

注1. 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)によった。

以上